

Městský úřad Vysoké Mýto
Odbor stavebního úřadu, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ 566 01

číslo záměru: Z/2025/19684

Vysoké Mýto, dne 17.04.2025

číslo řízení: R/2025/46091

číslo jednací: R/2025/46091/5

vyřizuje: Jetmarová Monika (Tel: 465 466 161)

ČEZ Distribuce, a.s.

Teplická č.p. 874 Děčín IV-Podmokly

405 02 Děčín

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

ČEZ Distribuce, sídlem Teplická 874, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035,

kterou na základě plné moci zastupuje PEN – projekty energetiky, s.r.o., sídlem Arnošta z Pardubic č.p. 2835, 530 02 Pardubice, IČ 26011701

(dále jen „žadatel“) dne 03.02.2025 podal žádost o povolení stavby:

„UO Choceň, Wolkerova, 1383 – kNN,S“

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. st. 1663, 1995, 1997, 1998, 2528, 2007, 2006 v k.ú. Choceň a na pozemcích parc. č. 2188/16, 2822/4, 2407/42, 2313/14, 2310/1, 2169/3, 2310/53, 2313/11, 2156/193, 2156/192, 2313/19, 2313/21, 2310/11, 2188/12 a 2313/18 v k.ú. Choceň.

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Vysoké Mýto, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3) písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyrozumívá účastníky, dotčené orgány a hlavního projektanta podle § 188 odst. 1, stavebního zákona, o zahájení stavebního řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení mohou uplatnit své námítky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným námítkám se bude přihlížet dle § 190 odst. 1, stavebního zákona. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí odbor stavebního úřadu Městského úřadu Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 3. patro, dveře č. 317, v úřední dny Po a St 7,30 – 17,00 (vždy lepší po předchozí telefonické domluvě).

Stavební úřad dále oznamuje, že dle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů, která začíná běžet šestnáctý den ode dne doručení tohoto oznámení. Seznámení se s podklady pro rozhodnutí a případné vyjádření se k nim je možné na odboru stavebního úřadu Městského úřadu Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 3. patro, dveře č. 317, v úřední dny Po a St 7,30 – 11,30 a 12,30 – 17,00 (vždy lepší po předchozí telefonické domluvě). Tato lhůta již neslouží k uplatnění námitek.

Popis stavebního záměru:

Kabelové vedení 1kV:

Na pozemku parc. č. 2407/42 bude stávající kabelové vedení 1-AYKY-J 3x240 + 120 mm² stříhnuť, naspojováno a prodlouženo kabelem stejného průřezu do nově umístěného rozpojovacího pilíře SR402 č. R506. Celková délka trasy nového prodlouženého kabelového vedení 1-AYKY-J 3x240 + 120 mm² bude cca 3 m. Rozpojovací pilíř SR402 č. R506 bude uzemněn na 15 ohm s celkovou délkou zemnicí pásky 30 m (v trase výkopu/protlaku s kabelem nn), která bude propojena s rozpojovacím pilířem SR622 č. R507. Z rozpojovacího pilíře SR402 č. R506 bude vyvedeno nové kabelové vedení 1-AYKY-J 3x240 + 120 mm² v délce trasy cca 28 m, které bude ukončeno a zapojeno v nově umístěném rozpojovacím pilíři SR622 č. R507 umístěném na parc. č. 2313/11. Rozpojovací pilíř SR622 č. R507 bude uzemněn na 15 ohm s celkovou délkou zemnicí pásky 30 m (v trase výkopu/protlaku s kabelem nn), která bude propojena s rozpojovacím pilířem SR402 č. R506. Z rozpojovacího pilíře SR622 č. R507 budou vyvedena nová kabelová vedení 2x1-AYKY-J 4x70 mm². Dvě kabelové vedení budou vedena v délce trasy cca 33m, jedno bude ukončeno v novém pojistkovém pilíři SS200 č. 1459 a druhé bude zaústěno do stávající rozpojovací skříně SR502 č. R223 na pozemku parc. č. 2310/1. Ze zmíněné rozpojovací skříně SR502 č. R223 bude vyvedeno nové třetí kabelové vedení 1-AYKY-J 4x70mm² v délce trasy cca 2 m, které bude připojeno do stávajícího venkovního vedení AlFe 4x50 na nově vyměněném podpěrném bodu JB9/15 č. 2202. Druhé kabelové vedení z rozpojovacího pilíře SR622 č. R507 bude vedeno v délce trasy cca 142m a ukončeno v nově umístěném rozpojovacím pilíři SR622 č. R508 umístěném na pozemku parc. č. 2313/19. Stávající odběrná místa mezi rozpojovacím pilířem SR622 č. R507 a č. R508 budou zasmyčkovány pomocí nově umístěných pojistkových pilířů SS200 umístěných na jednotlivých pozemcích vlastníků. Z nového rozpojovacího pilíře SR622 č. R508 bude vyvedeno nové kabelové vedení 1-AYKY-J 3x120+70 mm² v délce trasy cca 8 m, které bude připojeno do stávajícího venkovního vedení AlFe 4x50 na nově vyměněném podpěrném bodu JB9/15 č. 2201. Dále bude z rozpojovacího pilíře SR622 č. R508 vyvedeno nové kabelové vedení 1-AYKY-J 3x240 + 120 mm² v délce trasy cca 45 m, které bude smyčkovat pojistkový pilíř SS200 pro připojení č.p. 1273 a dále povede a bude ukončeno v pojistkovém pilíři SS200 pro připojení č.p. 1383. Trasa kabelových vedení bude vedena ve volném terénu, protlaky pod komunikacemi a překopy dotčených ploch dle situace stavby. Budou provedeny průseky náletových dřevin (4m²), které jsou vyznačeny v situaci stavby. Stavbou nedojde ke kácení stromů.

Venkovní vedení 1kV :

Na pozemku parc. č. 2313/19 bude provedena výměna podpěrného bodu č. 2201 na nový JB9/15. Bude provedeno přepojení stávajících vedení 3xAlFe 4x50 na nový podpěrný bod. Na zmíněném podpěrném bodu budou nově doplněny omezovače přepětí. Uzemnění bude připojeno stávající z demontované JB9/15. Bude provedeno přepojení stávajících vedení AlFe 4x50 na nový podpěrný bod. Bude provedena opětovná montáž skříně SP133 č. 1458 na nový podpěrný bod.

Demontáž venkovního vedení 1 kV:

Po přepojení odběrů na nové kabelové vedení 1kV dojde k demontáži veškerého venkovního rozvodu nn v rozsahu dle výkresu situace stavby. Budou demontovány vodiče AlFe, AES, AYKYz. Betonové sloupy, dřevěné sloupy, zděné konzole a střešníky. Demontovaný materiál bude roztříděn a ekologicky uskladněn.

Přesnější vyobrazení záměru viz. příloha č. 1.

Účastníci řízení dle § 188 odst. 3 stavebního zákona (identifikace označením pozemků):

Pozemky parc. č. st. 1841 a parc. č. 2310/54. 2310/6, 2310/5, 2310/11, 2188/15, 2188/13, 2320/18, 2156/194 v katastrálním území Choceň.

Poučení:

Podle § 190 odst. 1 a 2 stavebního zákona musí být námitky účastníků uplatněny nejpozději při ústním jednání, popřípadě při veřejném ústním jednání, a nebylo-li nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyznění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týká-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv.

Účastníci mohou uplatňovat námitky pouze v rozsahu § 190 odst. 3 stavebního zákona.

Stavební úřad může dle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně stěžuje jeho postup.

Dle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník právo zvolit si zmocněnce na základě doložení písemné plné moci. Plná moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Podmínky zmocnění a práva pro zmocněnce vychází z § 33 odst. 2–4 správního řádu.

Jelikož se dle § 144 odst. 1 správního řádu jedná o řízení s velkým počtem účastníků, postupuje se při doručování dokumentů v tomto řízení dle § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona. Vyznění o zahájení řízení je jednotlivě doručeno pouze účastníkům dle § 182 písm. a), b) a c), ostatním účastníkům je doručováno veřejnou vyhláškou. Všechny další písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli a obci v níž se má záměr uskutečnit a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům bude doručeno prostřednictvím veřejné vyhlášky.

Dle § 188 odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 182 písm. d), na dokumentech vydaných v tomto řízení, identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Dle § 25 správního řádu se písemnost považuje za doručenou patnáctý den od vyvěšení na úřední desce.

Jetmarová Monika

referentka odboru stavebního úřadu

Obdrží:

Zástupce žadatele:

PEN - projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice

Účastníci:

Město Choceň, č.p. 301, 56501 Choceň

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 1300 Praha

Věra Kadochová, Wolkerova 1623, 56501 Choceň

Filip Netolický, třída Míru 92, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice

Petra Netolická, Topolová 1752, 56501 Choceň
Miroslav Kadoch, Wolkerova 1623, 56501 Choceň
Jan Belanský, Wolkerova 1273, 56501 Choceň
Miloš Militký, Wolkerova 1438, 56501 Choceň
Michaela Baťová, Wolkerova 1438, 56501 Choceň
Pavel Vondráček, Okružní 81, 56201 Ústí nad Orlicí
Jana Martínková, Wolkerova 1502, 56501 Choceň
Aleš Netolický, Wolkerova 1272, 56501 Choceň
Václav Hanus, Topolová 1752, 56501 Choceň
Dagmar Netolická, Tobrucká 764/4, Vokovice, 16000 Praha
Marie Netolická, Wolkerova 1272, 56501 Choceň
Jakub Procházka, Na Bílé 120, 56501 Choceň
Miroslava Pokorná, Wolkerova 1438, 56501 Choceň
Renata Kopřivová, Wolkerova 1470, 56501 Choceň
Josef Kopřiva, Wolkerova 1470, 56501 Choceň
Karla Kramářová, Wolkerova 1438, 56501 Choceň
Josef Černý, Spojovací 1423, 56501 Choceň
Václava Morávková, Wolkerova 1383, 56501 Choceň
Nikola Procházková, Na Bílé 120, 56501 Choceň
Marie Belanská, Wolkerova 1273, 56501 Choceň
Radim Martínek, Wolkerova 1502, 56501 Choceň
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí
GasNet služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno
CTI SYSTEMS s.r.o., Podhomolí 1706, 56501 Choceň
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha

Dotčené orgány:

Ministerstvo obrany - DO, č.p. 221, 16000
Městský úřad Vysoké Mýto - DOSS, č.p. 92, 56601 (odbor životního prostředí)
PČR KŘP Pardubického kraje ÚO Ústí nad Orlicí, č.p. 1188, 562 01 Ústí nad Orlicí

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 56601 Vysoké Mýto
Městský úřad Choceň, Jungmannova 301, 56501 Choceň

Tato písemnost bude dle § 25 správního řádu vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:



Digitálne podepsal
Pavel Pilaf
Datum: 2025.02.03
08:59:50 +01'00'

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 230/400 V, 50Hz stř.
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: dle PNE 330000-1
živých částí: izolací čl. 3.2.2.4
 kryty nebo přepážkami čl. 3.2.2.3
 polohou čl. 3.2.2.1
neživých částí: ochrana automatickým odpojením od zdroje
 dle čl. 3.3.2.5
VNĚJŠÍ VLIVY: dle PNE 330000-2

Projekciav: Dimitrova, Daniela	Schválil: Radoslav Píšťal	Zhotoviteľ: INSTRUMENTAČNÝ, S.R.O. Podľa: Projektu: 120281 SR Číslo: SR-12-20281 SR	Dátum: 10.01.2025 Stupeň dok.: DPP MAFRtko: 1:500 Č. archívu: 06424
Investor: CEZ DISTRIBUTIE, a.s.	Číslo stavby: N-12-20281 SR	Oblasť výkresu: CEĽKOVÁ SITUÁCIA KATASTRÁLNEJ Č. výkresu: C.2	