

Městský úřad Vysoké Mýto
odbor stavebního úřadu, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ 566 01

Číslo řízení: R/2025/211974
Číslo záměru: Z/2025/111226
Číslo jednací: R/2025/211974/3
vyřizuje: Lucie Matulová
tel: 465 466 183

Vysoké Mýto, dne 11.11.2025

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická č.p. 874/8
405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly

ROZHODNUTÍ
O POVOLENÍ ZÁMĚRU

Výroková část:

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Vysoké Mýto, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "stavební zákon"*) a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*), posoudil podle § 212 odst. 1 stavebního zákona žádost o povolení záměru ve zrychleném řízení, kterou dne 16.06.2025 podala společnost

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly, kterou na základě plné moci zastupuje RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., IČO 25298194, plk. Truhláře 114, 51251 Lomnice nad Popelkou

(*dále jen "stavebník"*), a na základě tohoto posouzení zjistil, že žádost splňuje všechny náležitosti potřebné pro zrychlené řízení, a proto dle § 212 odst. 1 v souladu s § 197 a § 211 stavebního zákona vydává rozhodnutí jako první úkon v řízení a tímto rozhodnutím

p o v o l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu nazvanou:

„UO_Vysoké Mýto, Jeronýmova - knn, kvn-IZ-12-2003414“

(*dále jen "stavba"*) na pozemcích parc. č. 4819/4 (*ostatní plocha*), 1070 (*zastavěná plocha a nádvoří*), 1169/1 (*ostatní plocha*) a 1166/1 (*zastavěná plocha a nádvoří*) vše v katastrálním území Vysoké Mýto.

Druh a účel umístování záměru:

Jedná se o stavbu technické infrastruktury energetické distribuční soustavy, elektrizační soustavy, napěťové hladiny VN a NN. Stavbou je řešeno přeložení stávajícího vedení distribuční soustavy na napěťové hladině NN0,4kV a VN35kV. Přeložení bude řešeno novou trasou podzemního, připojením na stávající trasu podzemního vedení.

Umístění stavby na pozemcích:

Pro navrhovanou trasu podzemního kabelového vedení NN vznikne nové ochranné pásmo na pozemcích: parc. č. 1166/1, parc. č. 1169/1, parc. č. 4819/4 a parc. č. 107.

Popis záměru:

SO 07 Kabelové vedení NN

Ze stávající trafostanice UO_1204 stojící na pozemku p.č.1166/1 budou vyvedena dvě kabelové vedení NN 0,4kV typu 1-AYKY-J 3x240, které bude uloženo do nové trasy do pozemků p.č.4819/4;

p.č.1169/1. Jedno z vedení bude zakončeno napojením na stávající vedení NN na pozemku p.č.1070. Druhé vedení bude zavedeno a zapojeno do rozpojovací skříně SR402 umístěné jinou stavbou (IV-122029776) na pozemku p.č.1070.

Vedení bude uloženo do plastové chráničky a uloženo v hloubce min 1 metr.

SO 05 Kabelové vedení VN

Ze stávající trafostanice UO_1204 stojící na pozemku p.č.1166/1 bude vyvedeno nové kabelové vedení VN 35kV typu AXĚKVCE 1x3x120, které bude uloženo do nové trasy do pozemků p.č.4819/4; p.č.1169/1 a bude zakončeno napojením na stávající vedení VN na pozemku p.č.1070. Stávající kabelové vedení VN ANKTOYP bude v rušeném úseku vyzvednuto a ekologicky zlikvidováno. Vedení bude uloženo do betonového žlabu a uloženo v hloubce 1metr.

Po dobu výstavby bude omezen průjezd přilehlými pozemky. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.

Délka trasy nového podzemního kabelového vedení cca 60 m.

I. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

- 1) Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Jiří Neugebauer, projektant elektro společnosti RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., IČO 25298194, plk. Truhláře 114, 51251 Lomnice nad Popelkou, hlavní projektant Antonín Cvejn, autorizovaný technik, ČKAIT 0602837. Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. ID dokumentace: SR00X00UZDPB (verze 1).
- 2) Budou dodrženy všechny podmínky z doložených stanovisek, které jsou nedílnou součástí dokladové části dokumentace.
- 3) Po dobu stavby nesmí být dotčeny pozemky a stavby, ke kterým nemá stavebník právo. Veškeré vstupy na cizí pozemky musí být předem projednány s jejich vlastníky.
- 4) Před započítím zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky a požadavky vlastníků veřejné technické infrastruktury. Před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inženýrských sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení a o provedené kontrole a jejím výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 5) Dle § 160 odst. 2 písm. d) stavebního zákona je stavebník povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě až do vydání kolaudačního rozhodnutí. Dále dle § 160 odst. 2 písm. e) je stavebník povinen zajistit, aby byla na staveništi k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby.
- 6) Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 7) Ode dne, kdy budou na stavbě zahájeny stavební práce podle dokumentace ověřené stavebním úřadem, bude veden stavební deník.
- 8) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Použité materiály, pokud nejsou v ČR běžně známé, musí být opatřeny atestem hlavního hygienika.
- 9) Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavebníka a bude zajištěno v souladu s § 14 vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

- 10) Pokud bude mít stavba sítí vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, požadujeme, aby byla příslušnému silničnímu správnímu úřadu před provedením prací předložena žádost, včetně návrhu dopravně inženýrského opatření.
- 11) Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, na kterou je stavba dopravně napojena. Pokud ke znečištění dojde, bude toto neprodleně odstraněno. Okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
- 12) Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k poškození sousedních staveb, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, a aby okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
- 13) Budou dodrženy podmínky uplatněné vlastníky a správci veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahujících se ke stavbě dle jejich vyjádření, která jsou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace:
 - GasNet, s.r.o. pod č.j. 5003336141 ze dne 06.06.2025
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít OR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (*číslo jednací*) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (*sondou*) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ, PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (*např. protlaku*) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (*HUP*) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (*není-li ve stanovisku uvedeno jinak*).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (*vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.*) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (*formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít OR kód, který je uveden v tomto vyjádření*).

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto vyjádřením, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

- CETIN a.s., vyjádření pod č.j. 119614/25 ze dne 30.04.2025

- Nutno respektovat Všeobecné podmínky ochrany SEK v plném rozsahu, s důrazem na vytyčení stávajících komunikačních vedení, nutné dodržení ČSN 73 6005 (*Prostorové uspořádání sítí technického vybavení*) a nezbytnou kontrolu odkrytých komunikačních kabelů před záhozem.
- Ke kolaudačnímu souhlasu stavby (*k závěrečné kontrolní prohlídce stavby*) musí stavebník doložit zápis o kontrole ochrání komunikačních sítí, potvrzený společností CETIN a.s. V případě kolizní situace projednejte na místě samém s pracovníkem společnosti CETIN a.s. příslušná ochranná opatření s tím, že ke kolaudačnímu souhlasu stavby bude doložen souhlasný zápis společnosti CETIN a.s. – kontaktní osoba: p. Škrabal – 725277773.

- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření pod č.j. 250528-0906828323 ze dne 28.05.2025

- Ochranné pásmo vedení veřejné komunikační sítě (*dále jen „VVKS“*) je stanoveno rozsahem 0,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKS (*dále jen „ochranné pásmo“*). Zjistí-li stavebník rozpor v poloze naší VVKS, která je zakreslena v příloze tohoto vyjádření (*např. nenachází-li se trasa VVKS tam, kde podle přílohy tohoto vyjádření má být či je zřejmé, že trasa VVKS vede jinudy*) je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení VVKS konzultovat s kontaktní osobou pro překládky. V takovém případě trasa VVKS není částečně zaměřená a je nutné pomocí ručně kopaných sond určit polohu VVKS v terénu a hloubku jejího uložení.

- Během realizace uvedené akce Vaší společností nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší VVKŠ či jinému zásahu do VVKŠ. V případě, že zjistíte kolizi VVKŠ s Vaší akcí nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma VVKŠ kontaktujte bezodkladně naší společnost, a to prostřednictvím uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany VVKŠ, případně stanovili podmínky přeložení VVKŠ.
- V případě nutnosti přeložení VVKŠ je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (*nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na stavebním úřadě*). Veškeré náklady spojené s přeložením VVKŠ budou hrazeny investorem stavby.
- Před zahájením stavby si také zajistěte vytýčení VVKŠ přímo na místě stavby.

Opatření dotčených orgánů vydaná formou správních rozhodnutí jsou platná a vymahatelná nezávisle na tomto rozhodnutí. Ostatní podmínky vyplývající z výše uvedených stanovisek jsou zahrnuty do podmínek, popř. do poučení tohoto souhlasu, pakliže nebyly zapracovány do předložené projektové dokumentace.

Účastníci řízení podle § 182 písm. a) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu

ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

Účastníci řízení podle § 182 písm. b) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu

Město Vysoké Mýto, IČO 00279773, B. Smetany 92, 56601 Vysoké Mýto

Účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu

Město Vysoké Mýto, IČO 00279773, B. Smetany 92, 56601 Vysoké Mýto
 ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
 CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
 GasNet s.r.o., IČO 27295567, Klášská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
 Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČO 25923099, Čelakovského 6, 566 01 Vysoké Mýto
 T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
 Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu

Město Vysoké Mýto, IČO 00279773, B. Smetany 92, 56601 Vysoké Mýto

Odůvodnění:

Dne 16.06.2025 podal stavebník na Městský úřad Vysoké Mýto odbor stavebního úřadu žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení podle § 212 zákona č. 283/2021 Sb. na stavební záměr: „UO_Vysoké Mýto, Jeronýmova - knn,kvn-IZ-12-2003414“. Žádost podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly, kterou na základě plné moci zastupuje RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., IČO 25298194, plk. Truhláře 114, 51251 Lomnice nad Popelkou. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,

- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky, zejména § 12 vyhlášky č. 146/2024 Sb. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a proto dle § 212 odst. 1 vydává rozhodnutí o povolení záměru jako první úkon v řízení.

Záměr je v souladu s územním plánem Vysoké Mýto, který byl vydán dne 23.06.2010 zastupitelstvem města Vysokého Mýta (*platnost nabytí účinnosti je od 10.07.2010*).

Stavba je navržena projektantem, posuzována dotčenými orgány státní správy z hlediska územního plánování, životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a příslušným stavebním úřadem. Dotčené orgány posoudily navrženou stavbu a vydaly svá stanoviska, která jsou souhlasná. Stavba splňuje požadavky jednotlivých dotčených orgánů státní správy hájících veřejné zájmy.

Stavební úřad při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel zejména z předloženého snímku pozemkové mapy a výpisu z KN. Okruh účastníků řízení sestavil z vlastníka pozemku, jehož součástí je stavba. Dále pak z vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich. Práva vlastníků jiných okolních nemovitostí nemohou být stavbou přímo dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky, které byly zapracovány do předložené projektové dokumentace, nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Podklady žádosti:

- Projektová dokumentace, (číslo stavby: IZ-12-2003414) s názvem „UO_Vysoké Mýto, Jeronýmova - knn,kvn“, kterou vypracoval Jiří Neugebauer, projektant elektro společnosti RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., IČO 25298194, plk. Truhláře 114, 51251 Lomnice nad Popelkou, hlavní projektant Antonín Cvejn, autorizovaný technik, ČKAIT 0602837.
- Město Vysoké Mýto, souhlas vyznačený na situačním výkresu ze dne 13.06.2025
- Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, vyjádření pod č.j. RMVM 427/2025 ze dne 02.05.2025
- Technické služby Vysoké Mýto, vyjádření ze dne 05.05.2025

Ke stavbě byla vydána vyjádření a stanoviska vlastníků (*správce*) inženýrských sítí:

- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení č.j. pod č.j. 0102328511 ze dne 29.04.2025
- ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření č.j. 0700970951 ze dne 29.04.2025
- Telco Pro Services, a.s., sdělení č.j. 0201868170 ze dne 29.04.2025
- Telco Infrastructure, s.r.o., sdělení č.j. 1100238183 ze dne 29.04.2025
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. pod č.j. E24410/25 ze dne 07.05.2025
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. pod č.j. 250528-0906828323 ze dne 28.05.2025
- Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., pod č.j. 348/2025/VAK/P/113 ze dne 05.06.2025
- CETIN a.s., vyjádření pod č.j. 119614/25 ze dne 30.04.2025
- GasNet s.r.o., vyjádření č.j. 5003336141 ze dne 06.06.2025
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření pod č.j. 250528-0906828323 ze dne 28.05.2025

- T-Mobile Czech Republic a.s., souhlas s realizací stavby pod č.j. E24410/25 ze dne 7.5.2025

Stavba je navržena v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Dotčené orgány posoudily záměr na podkladě projektové dokumentace a vydaly svá stanoviska:

- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, sdělení o nevydání JES č.j. MUVM/040348/2025 ze dne 28.05.2025
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií vyjádření pod č.j. KRPE-31280-137/ČJ-2025-1700IT ze dne 17.05.2025

Poplatek:

Správní poplatek, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 4 000 Kč byl zaplacen.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodnutí doručeno posledním dnem desetidenní lhůty, jestliže si účastník uloženou písemnost ve lhůtě deseti dnů následujících ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne. Toto platí i pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení. Po nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavební úřad stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o stavbě.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Upozornění:

Prostor předpokládané stavby se dle dosavadního stavu poznatků nachází na území s archeologickými nálezy. **Záchranný archeologický výzkum je proto nezbytný.**

Dle aktuálně platného znění stavebního zákona je třeba upozornit na povinnost vyplývající z ustanovení § 232 odst. 2, kdy ke kolaudaci stavby je jedním z předkládaných podkladů i **identifikátor záznamu**, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady způsobilé pro jejich zápis. Jedním z takových podkladů je geometrický plán vyhotovený autorizovaným zeměměřickým inženýrem typu c).

Digitálně podepsal Ing. Bc.
Martina Junková
dne 12.11.2025 11:52

Ing. Bc. Martina Junková
vedoucí odboru stavebního úřadu

Příloha:

Koordinační situační výkres C.3 (*volně upraveno*)

Obdrží:

Žadatel (zástupce):

RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., IČO 25298194, plk. Truhláře 114, 51251 Lomnice nad Popelkou

Na vědomí (hlavní projektant):

Antonín Cvejn, autorizovaný technik, ČKAIT 0602837

Ostatní účastníci:

Město Vysoké Mýto, IČO 00279773, B. Smetany 92, 56601 Vysoké Mýto
ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
GasNet s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČO 25923099, Čelakovského 6, 566 01 Vysoké Mýto
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, nám. Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha
Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Dotčené orgány:

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto
Ministerstvo obrany ČR, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Na vědomí (vyvěšení na úřední desku):

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 56601 Vysoké Mýto

**Dle § 212 odst. 2 stavebního zákona musí být rozhodnutí vydané ve zrychleném řízení
vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu, a to po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Tato písemnost byla zveřejněna na elektronické úřední desce na adrese:

www..... dne:

