

Městský úřad Vysoké Mýto
B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Spisová značka: MUV/102662/2026/06
Naše číslo jednací: MUV/128880/2026
Spis. znak: 246.6
Skart. znak/ lhůta: S/5
Vyřizuje: Kateřina Tomášková
Telefon: 465 466 163
Datum: 08.07.2026

Počet listů: 5 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Vysoké Mýto jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako věcně příslušný správní orgán k vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES (dále „Příslušný úřad“) na základě žádosti INDESING s.r.o., IČ: 268 76 035, Jezbořice 110, PSČ 530 02 (dále jen „žadatel“) ze dne 01.06.2026 a doplněné dne 26.06.2026

vydává podle § 6 odst. 1 ZJES v souladu s § 149 správního řádu

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

k záměru **Oprava silnice II/358 Nové Hradky**

na pozemcích parc. č. 725/3, 784/1, 792, 797/10, 793, 6/2, 796/9, 766, 803/4, 66/1, 835/2, 796/5, 796/7, 796/23, 796/4, 796/48, 797/11, 66/2, 796/27, 796/28, 796/29, 4/1, 797/9, 197/1, 5/2, 796/47, st. 56, 829, 66/3, st. 48/3, st. 47, 57, 56/1, st. 39, 40/1, st. 35, 45, 44, 41 v k.ú. Nové Hradky u Skutče (dále také „záměr“).

stavebník Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

realizovaného v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval: INDESING s.r.o., IČO 268 76 035, Jezbořice 110, PSČ 530 02, Zodp. Projektant: Ing. Jiří Šejnoha ČKAIT 0700159 k datu 04/2026.

I.

Záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný.

Toto jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto následujících správních úkonů:

- **Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona o půdě)**
- **Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech)**
- **Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1 vodního zákona)**

A.1. Příslušný úřad **souhlasí** dle ust. § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona o půdě) **s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu** ve prospěch záměru na níže uvedených částech pozemků v k.ú. Nové Hradky u Skutče

pozemek p.č.	kultura	BPEJ	třída ochr.	odnímaná část
6/2	zahrada	52511	II.	0,0055 ha
56/1	trvalý travní porost	52511	II.	0,0011 ha
40/1	zahrada	52511	II.	0,0005 ha
45	zahrada	52511	II.	0,0037 ha
44	trvalý travní porost	52511	II.	0,0011 ha
41	trvalý travní porost	52511	II.	0,0033 ha
celkem				0,0152 ha

za předpokladu splnění následujících podmínek:

- a) podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o půdě se uděluje výjimka z povinnosti provedení skrývky kulturní vrstvy půdy pro velikost plochy 147 m² na pozemcích p.č. 6/2, 56/1, 45, 44, 41 k.ú. Nové Hradky u Skutče;
- b) před zahájením prací bude provedena skrývka svrchní kulturní vrstvy a hlouběji uložené vrstvy půdy na pozemku p.č. 40/1 o tl. 0,23 m v množství cca 1,15 m³. Zemina bude využita na zbytku pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Nové Hradky. Skrývka bude provedena na vlastní náklad stavebníka. Její rozprostření bude provedeno tak, že nedojde ke změně odtokových poměrů v lokalitě. Žadatel, v jehož zájmu je vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, vede o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrývaných zemin;
- c) stavebník zajistí vytyčení hranic zájmového území a jejich nepřekročení, a to ve výměře odnímaných ploch v souladu s projektovou dokumentací;

A.2. V souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. d) a ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona o půdě se odvodý za trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro silnici, včetně jejich součástí a příslušenství

B. Příslušný úřad vydává **souhlasné vyjádření dle ust. § 146 odst. 3, písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití,

za následujících podmínek:

- po **ukončení stavebních a bouracích prací investor před podáním žádosti o kolaudaci** (závěrečnou prohlídkou, oznámením o dokončení stavby...) **předloží** příslušnému správnímu orgánu v oblasti odpadového hospodářství, Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí **doklady prokazující nakládání s odpady a dalšími materiály** dle ustanovení § 93a zákona o odpadech.

C. Příslušný úřad **souhlasí** dle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) **s dotčením zájmů chráněných vodním zákonem** za níže uvedených podmínek:

- při realizaci požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními) a ČSN 736201 (projektování mostních objektů), které řeší prostorové uspořádání objektů přemostění;
- při výstavbě nedojde k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace;
- navrženými úpravami nebudou zhoršeny odtokové a průtokové vlastnosti vodního toku, nebude zmenšen průtočný profil a niveleta dna zůstane zachována v původní výši;
- rekonstrukcí propustku nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu;
- na přilehlých pozemcích nebude skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách;
- stavbou bude dotčen pozemek parcelního čísla 803/4 (LV 448) v k.ú. Nové Hradý u Skutče ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p., proto bude stavba majetkoprávně vypořádána;

Poloha stavby „Oprava silnice II/358 Nové Hradý“ byla orientačně určena v souřadnicích X, Y označující polohopisnou složku v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), takto: X = 1084510; Y = 623176 (*formát souřadnic – geodetické*).

Záměr se nachází v k. ú. Nové Hradý u Skutče, obec Nové Hradý, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický (vodní tok Hradecký potok - IDVT 10185459, ID hydrogeologického pořadí 1-03-03-0450-0-00, ID a název vodního útvaru HSL_1020 - Novohradka od pramene po tok Krounka, ID a název hydrogeologického rajonu 4270 Vysokomýtská synklinála).

Odůvodnění

Městský úřad Vysoké Mýto jako příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) obdržel dne 01.06.2026 žádost INDESING s.r.o., Jezbořice 110, PSČ 530 02, která na základě udělené plné moci zastupuje stavebníka Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice o vydání JES pro záměr Oprava silnice II/358 Nové Hrady. Předložená žádost neobsahovala všechny zákonné náležitosti, proto příslušný úřad žadateli dne 17.06.2026 zaslal výzvu č.j. MUV/114845/2026 k odstranění vad žádosti. Zároveň jej poučil, že pokud nebudou odstraněny vady žádosti, které brání vydání JES, závazné stanovisko nemůže být vydáno. Dne 26.06.2026 žadatel doplnil podklady.

Záměr obsahuje opravu silnice II/358, která začíná v centru městyse na křižovatce se silnicí 11/357 a pokračuje v délce 520 m směrem na Litomyšl. Silnice má být v zásadě provedena v původním umístění.

Dle projektové dokumentace šířková kategorie silnice vychází z místních omezení daných pozicí navazujících nemovitostí a inženýrských sítí a je sjednocena na kategorii S7. Šířka mezi obrubami 6 m. To neplatí o úzkém hrdle na začátku úpravy, kde je okolní zástavbou šířka mezi silničními obrubami omezena na 5,2 m. Oprava představuje, kromě přeložení silničních obrub, zejména recyklaci podkladních vrstev za studena a obnovu živičného krytu. Ve vybraných úsecích bude provedena nově celá konstrukce vozovky včetně aktivní zóny podloží a trativody. Doplněny budou také odvodňovací rigoly, uliční vpusti, silniční propustky a dopravní značení. Jako vyvolaná investice vzniká také potřeba upravit výškově, předláždít s využitím stávajícího materiálu, navazující chodníky a komunikace.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Záměr byl posouzen z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí, tj.

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

přičemž dospěl k závěru, že záměr vyžaduje vydání ve výroku uvedených správních úkonů, namísto nichž se vydává JES.

Příslušný úřad shledal, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na ve výroku uvedené dotčené složky životního prostředí přípustný a při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska jej lze realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru na základě níže uvedených důvodů:

Ad I. A ochrana ZPF (§ 9 odst. 8)

Příslušný úřad souhlasí s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr opravy silnice II/358 Nové Hrady o velikosti 152 m² v k.ú. Nové Hrady u Skutče. Účelem záměru je náprava stávajícího stavu, rozšíření komunikace včetně doplnění pravostranného chodníku.

Navrhovaná stavba je dle územního plánu obce Nové Hradky umístěna v zastavěném území v ploše dopravní infrastruktury (DS). Odnímané části pozemků jsou dle zásad plošné ochrany zemědělského půdního fondu zařazeny do II. třídy ochrany. Protože odnímaná plocha je obsažena v platné ÚPD, lze ji dle § 4 odst. 3) zákona o půdě vyjmout ze zemědělského půdního fondu, přestože náleží do II. třídy ochrany.

V rámci projektového řešení je způsob hospodaření s dešťovými a povrchovými vodami navržen jejich volným svedením do přilehlého terénu a následným odvedením prostřednictvím systému trubních propustků do souběžného vodního toku.

Podkladem pro stanovení podmínek ochrany půdy byly výsledky provedeného pedologického průzkumu a terénní rekonoskace. Tyto průzkumy potvrdily, že na částech pozemků p.č. 6/2, 56/1, 45, 44 a 41 o celkové výměře 147 m² se kulturní vrstvy půdy vůbec nenacházejí. Na pozemku p.č. 40/1 byla pedologickou sondou ověřena přítomnost ornice a hlouběji uložené kulturní zeminy půdy o mocnosti 0,23 m. Předběžná bilance stanovila, že z plochy 5 m² se sejme cca 1,15 m³ ornice a hlouběji uložené kulturní zeminy. Tato vytěžená zemina bude dočasně deponována na okraji pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Nové Hradky u Skutče a po celou dobu uložení ošetřována tak, aby se zamezilo jejímu znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelením či odcizením. Po realizaci stavby bude využita k terénním úpravám a k navýšení mocnosti kulturní vrstvy na uvedeném pozemku.

Odvody za trvale odňatou půdu se dle § 11a odst. 1 písm. b) nestanoví, jde-li o stavby silnic včetně jejich součástí a příslušenství.

Ad I. B. odpadové hospodářství (§ 146 odst. 3 b)

Závazné stanovisko a vyjádření podle odstavce 3 obsahuje posouzení žádosti z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

Předložená dokumentace k záměru obsahovala seznam druhů odpadů a jejich přepokládané množství.

17 01 01	Beton (cca 130 t)
15 01 02	Plastové obaly (cca 1 t)
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 (cca 5 t)
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (cca 1 500 t)
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (cca 2 260 t)

Odpady byly zařazeny v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souladu se zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny již v místě jejich vzniku a předány k recyklaci, případně k odstranění.

Příslušný úřad konkretizoval časový okamžik, kdy mají být správnímu orgánu v oblasti odpadového hospodářství stavebníkem předloženy doklady prokazující nakládání s odpady a dalším materiálem ze stavby. Jde o kontrolovatelnou podmínku, která oproti neurčitému znění zákona jasně určuje, kdy je třeba předložit doklady prokazující nakládání s odpady a dalšími materiály. Tato podmínka vychází a naplňuje základní účel a předmět zákona o odpadech.

Předložená projektová dokumentace popisuje nakládání se vzniklými odpady, a to v souladu s platnou odpadovou legislativou, proto příslušný úřad vydal souhlasné vyjádření.

Ad I. C vodní hospodářství (§ 17 odst. 1)

Příslušný úřad konstatuje, že z pohledu vodního zákona nahrazuje JES závazné stanovisko vodoprávního úřadu ve smyslu § 17 odst. 1 vodního zákona.

Povrchové vody vzniklé dopadem atmosférických srážek budou sváděny na přilehlý terén a zejména budou sváděny prostřednictvím trubních propustků do souběžného Hradeckého potoka a do stávající vodní nádrže. To je maximum, které lze pro zadržování vody ve stísněných podmínkách městského centra navrhnout.

SO 101 – v rámci tohoto stavebního objektu bude kromě přeložení silničních obrub provedena recyklace podkladních vrstev za studena a obnova živičného krytu. Ve vybraných úsecích bude provedena nově celá konstrukce vozovky včetně aktivní zóny podloží a trativody. Doplněny budou také odvodňovací rigoly, uliční vpusti, silniční propustky a dopravní značení. Příčný silniční propustek přes vodní tok IDVT 10173640 (ve správě Lesů ČR) profilu 1000/1000 mm ve staničení 0,321 km bude proveden nově z důvodu degradace betonové nosné konstrukce.

SO 102 zahrnuje pravostranný chodník v úseku staničení 0,315 až 0,355 km. Chodník je navržen v šíři 2 m v provedení betonová zámková dlažba na nestmelených podkladních vrstvách. Objekt vyvolává prodloužení rekonstruovaného silničního monolitického betonového propustku v km 0,321, který bude proveden jako monolitický světlosti 1000/1000 mm. Výškový rozdíl proti navazujícímu terénu činí až 1,3 m a bude vyřešen opěrnou zídou opatřenou trojmadlovým ocelovým zábradlím výšky 1,1 m.

Bylo doloženo stanovisko Povodí Labe, s. p. pod č.j. Pla/2026/025417, ze dne 25.06.2026 a vyjádření správce vodního toku Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe ze dne 08.07.2026, pod č.j. LCR953/003239/2026, jejichž podmínky byly zakomponovány do tohoto stanoviska.

Příslušný úřad posoudil záměr z hlediska jeho vlivů na zájmy chráněné vodním zákonem, vydal souhlasné závazné stanovisko dle § 17 odst. 1 vodního zákona se stanovením podmínek, s předpokladem, že záměr bude proveden dle předložené projektové dokumentace.

Po prostudování předložených podkladů došel příslušný úřad k závěru, že by nemělo dojít realizací stavby „Oprava silnice II/358 Nové Hradky“ k zásadnímu negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem v dotčené oblasti.

V souladu s Metodickým pokynem sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství (č.j.: 20380/2016-MZE-15120 ze dne 11. dubna 2016) lze na základě předložených podkladů konstatovat, že je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný. Příslušný úřad dospěl k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Toto JES je vydáno jako **podklad pro vydání rozhodnutí v následném řízení** podle stavebního zákona, a stavební úřad je tak povinen **do výroku** svého **rozhodnutí** zahrnout výrokovou část tohoto JES a výslovně do něj **převzít stanovené podmínky**.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Veronika Richtrová, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Upozornění

z hlediska ochrany přírody:

Zamýšlený záměr je z hlediska ochrany přírody možný za předpokladu respektování obecných podmínek stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

V sousedství plánované stavby se nachází vzrostlá zeleň. Aby bylo v co největší míře zabráněno poškození stromů, především vzhledem ke **zvýšenému riziku poškození kořenového systému stromů, ke kterému může dojít při realizaci, a to** v důsledku mechanického poškození (stavební a výkopové práce v okolí stromů, změna nivelety terénu – překrytí kořenové zóny apod.), či zhutnění kořenového prostoru v důsledku skladování stavebního materiálu či přejezdů těžší mechanizace, je třeba dodržovat ČSN a standard AOPK:

- Podmínky ochrany stromů při stavebních pracích definuje norma **ČSN 83 90 61** (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).

- Podmínky ochrany dřevin při stavebních pracích a realizace konkrétních opatření specifikuje také Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A01 002: 2017 **Ochrana dřevin při stavební činnosti**. AOPK ČR 24 s. který je volně ke stažení na stránkách AOPK: <https://standards.nature.cz/res/archive/414/068332.pdf?seek=1552472339>

Investor poučí zhotovitele o nutnosti dodržovat uvedené dokumenty, a to nejlépe zápisem do **stavebního deníku**. **Dodržování výše uvedených norem je třeba v průběhu realizace**

stavby kontrolovat a může být předmětem kontroly i ze strany orgánu ochrany přírody.

Níže jsou uvedeny zcela základní zásady ČSN 83 90 61:

Ochrana stromů před mechanickým poškozením

- K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat **celou kořenovou zónu**.
- Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.
- Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, **má být chráněná plocha co největší**, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy.
- Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.

Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam

V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, **smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky**. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m.

Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším než 2 cm. Poraněním se má zabránit, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru větším 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulatory, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. **Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhuštěním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.**

Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení

Kořenový prostor **nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel**, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.

Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozděľující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

V kořenové zóně se nemá provádět navážka. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí se při určování tloušťky navážky a způsobu rozprostření (celoplošně, výsečově) respektovat druhově specifická snášenlivost, stáří, vitalita a vytváření kořenového systému rostlin, půdní poměry i druhy použitých materiálů. Aby se zabránilo tvorbě látek poškozujících kořeny, musí se před navážkou odstranit z povrchu kořenové zóny veškerý vegetační pokryv, listí a další organické látky, a to šetrně vůči kořenům, tzn. ručně nebo odsáváním. V kořenové zóně smí být navážen pouze hrubozrnný, vzduch a vodu propouštějící netoxický materiál. Jestliže se má založit také vegetační nosná vrstva, je nutno navézt nejprve uvedený materiál zpravidla v tloušťce 20 cm a na něj jako vegetační nosnou vrstvu zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle DIN 18 915 v tloušťce maximálně 20 cm. Zemina nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. Při navážení se nesmí přejíždět kořenová zóna.

V kořenovém prostoru se nesmí terén snižovat odkopávkami.

V kořenové zóně smí být zásyp prováděn pouze hrubozrnným, vzduch a vodu propouštějícím netoxickým materiálem.

- **v kořenové zóně stromů (v historické části obce, atd...) bude výkop navržen pomocí technologie Air-Spade, popř. bude proveden protlak (startovací jáma bude mimo kořenový systém stromů).**

Obdrží:

INDESING s.r.o., Jezbořice 110, PSČ 530 02

Na vědomí:

Obec Nové Hradky